

TOP

TEST DATA 기록지

의뢰 기관 : 동성대학교 신학대학원

기록 날짜 : 14.09.05

시험 담당자 : 김은민 (인)

확인 담당자 : (인)

용단 특성 시험 (I-T test) 0.22~~0~~ (4A 대서)


| 샘플번호 \ % | 200% / (210%) | 275% | 400% | 1000% |
|----------|---------------|------|------|-------|
| 1 | 13.24 | | | |
| 2 | 16.00 | | | |
| 3 | 18.82 | | | |
| 4 | 22.12 | | | |
| 5 | 14.41 | | | |
| 6 | 15.82 | | | |
| 7 | 21.64 | | | |
| 8 | 27.32 | | | |
| 9 | 19.42 | | | |
| 10 | 18.64 | | | |

비고 :

TEST DATA 기록지

의뢰 기관 : 동명대학교 산학협력단

기록 날짜 : 19.04.05

시험 담당자 : 김은민 

확인 담당자 : (인)

용단 특성 시험 (I-T test)

φ 0.11 ∅ (1.6A_{max})

| 샘플번호 \ % | 200% / 210% | 275% | 400% | 1000% |
|----------|-------------|------|------|-------|
| 1 | 42.21 | | | |
| 2 | 56.17 | | | |
| 3 | 15.82 ✓ | | | |
| 4 | 20.66 | | | |
| 5 | 56.44 | | | |
| 6 | 58.85 | | | |
| 7 | 13.62 | | | |
| 8 | 18.42 | | | |
| 9 | 25.54 | | | |
| 10 | 49.24 | | | |

비고 : 날은 적적적적 시간 준공 3(8)

TEST DATA 기록지

의뢰 기관 : 동명대학교 산학협력단

기록 날짜 : 19.09.05

시험 담당자 : 김문기



확인 담당자 : (인)

용단 특성 시험 (I-T test)

0.08 ϕ (1A enA₂)

| 샘플번호 \ % | 200% / 210% | 275% | 400% | 1000% |
|----------|-------------|------|------|-------|
| 1 | 8.56 | | | |
| 2 | 9.32 | | | |
| 3 | 180.5 | | | |
| 4 | 42.16 | | | |
| 5 | 35.44 | | | |
| 6 | 336.4 | | | |
| 7 | 18.42 | | | |
| 8 | 20.21 | | | |
| 9 | 9.63 | | | |
| 10 | 8.82 | | | |

비고 : 산도 측정 결과

TEST DATA 기록지

의뢰 기관 : 동남대학교 산학협력단
 기록 날짜 : 19.09.25
 시험 담당자 : 김민인 (인)

확인 담당자 : (인)

용단 특성 시험 (I-T test) 0.148 (2A 케이스)


| 샘플번호 \ % | 200% / 210% | 275% | 400% | 1000% |
|----------|-------------|------|------|-------|
| 1 | 18.58 | | | |
| 2 | 19.62 | | | |
| 3 | 28.22 | | | |
| 4 | 19.48 | | | |
| 5 | 18.12 | | | |
| 6 | 19.62 | | | |
| 7 | 19.11 | | | |
| 8 | 19.42 | | | |
| 9 | 18.64 | | | |
| 10 | 19.52 | | | |

비고 :

TEST DATA 기록지

의뢰 기관 : 동양대학교 신기술연구소

기록 날짜 : 19.09.15

시험 담당자 : 김은인 

확인 담당자 : (인)

용단 특성 시험 (I-T test) 0.27% (5A 대량)

| 샘플번호 \ % | 200% / 210% | 275% | 400% | 1000% |
|----------|-------------|------|------|-------|
| 1 | 18.74 | | | |
| 2 | 19.65 | | | |
| 3 | 22.42 | | | |
| 4 | 18.44 | | | |
| 5 | 19.64 | | | |
| 6 | 28.21 | | | |
| 7 | 26.82 | | | |
| 8 | 88.54 | | | |
| 9 | 10.14 | | | |
| 10 | 10.44 | | | |

비고 :